

Číslo místn.	Účel místnosti	Dopor hodnoty dle EN 17037		NV361/2007Sb.	Vypočtené hodnoty				Osvětl. systém	Hodnocení výpočtu (poznámka)
		D _{min} (%)	D _{pož} (%)		D _{min} (%)	D _m (%)	D _{max} (%)	r		
211	Ordinace	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	0,5	1,8	5,5	0,091	boční	Vyhoví ve fčně vymezené části (prostor s vyhovujícími hodnotami - cca 4/5 plochy – ostatní prostor pro nižší zrak. činnosti a komunikační se vstupem)
213	Sestra	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	0,7	2,8	6,1	0,12	boční	Vyhoví
217	Základní sálek – ortopedie	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	3,7	5,0	6,3	0,59	boční	Vyhoví
219	Ordinace – ortopedie	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	0,6	2,0	5,8	0,1	boční	Vyhoví ve fčně vymezené části (prostor s vyhovujícími hodnotami - cca 4/5 plochy – ostatní prostor pro nižší zrak. činnosti a komunikační se vstupem)
221	Sádrovna	0,70 (95%)	2,0 (50%)	1,50	0,7	1,7	3,5	0,19	boční	Vyhoví ve fčně vymezené části (prostor s vyhovujícími hodnotami - cca 3/5 plochy – ostatní prostor pro nižší zrak. činnosti a komunikační se vstupem)