



HZSTX00GFK3Q



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Karviná

Ostravská 883/8, 733 01 Karviná-Fryštát



Č. j.: HSOS- 7447-3/2024

Počet stran: 4

Počet příloh: 0

Adresát:

Folwarczná Jana

Chalupnická 1329/9

735 35 Horní Suchá

Vyřizuje za PO: Ing. Kristýna Kocurová

Tel.: 950 711 120

E-mail: kristyna.kocurova@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: Ing. Lukáš Rylko

Tel.: 950 711 113

E-mail: lukas.rylko@hzscr.cz

Datum: 8. 1. 2025

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Oprava střešního pláště objektu č. p. 89/2 v Karviné - Fryštátě

Místo stavby:

Fryštátská 89/2, Fryštát, 733 01 Karviná

k. ú.: Karviná-město, parc. č. 91

Stavebník:

Statutární město Karviná, IČO 00297534

Fryštátská 72/1, Fryštát, 733 01 Karviná

Předložená dokumentace:

dokumentace pro povolení stavby

vypracoval: Ing. Roman Machander, Ing. Libor Filín, ČKAIT 1102792

datum: 05/2024

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) obdržel dne 10. 12. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS MSK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS MSK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: administrativa,
- zastavěná plocha budovy:631 m², ▪ výška stavby: 8,05 m,
- počet nadzemních podlaží: 3, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově: do 1000 ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0, osob,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: druhá třída využití.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS MSK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS MSK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**
název: Oprava střešního pláště objektu č. p. 89/2 v Karviné - Fryštátě
vypracoval: Ing. Jana Folwarczná, ČKAIT 1101979
datum: 12/2024
- **Výkres č. 6**
název: PŮDORYS STŘECHY – NAVRHOVANÝ STAV
vypracoval: Ing. Roman Machander, Ing. Libor Filín, ČKAIT 1102792
datum: 05/2024

Popis stavby: Jedná se o opravu střešního pláště budovy a částečnou instalaci nových sádkartovnových podhledů s požární odolností EI 45 DP1. Objekt má 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Dojde ke kontrole všech dřevěných prvků krovu, výměna vadných prvků, čištění prvků a impregnace a lokální zesílení částí krovu. Dále jsou navrženy stavbění úpravy - nová betonová tašková střešní krytina a plechová krytina nad pultovým vikýřem, výměna

střešních oken za nová s izolačními trojskly, nová tepelná izolace z minerálních rohoží, nové nucené lokální odvětrání prostor s vývinem vlhkosti (koupelna, WC, kuchyňka) odsávacím potrubím nad střechu objektu, demontáž a zpětná montáž ochrany před bleskem, nový okapový systém s el. topnými kabely.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS MSK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS MSK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS MSK na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Poznámka:

Dle § 160 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník povinen zajistit vypracování dokumentace

pro provádění stavby a zajistit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, která bude mimo jiné obsahovat požárně bezpečnostní řešení včetně výkresů požární bezpečnosti.

Ing. Kristýna Kocurová

referent

úřední osoba