

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

**Zadavatel:**

**název:** STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  
**sídlo:** Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát  
**zastoupený:** Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
**IČO:** 00297534

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

### „Lokalita RD nad Vagónkou“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

**Dotaz zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:**

Dobrý den,  
žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:  
V projektové dokumentaci chybí výpočet osvětlení nebo konkrétní typ svítidla používaný v dané lokalitě. Žádáme o doplnění.  
Děkuji.

**VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:**

Zadavatel uveřejňuje přílohu DI1 č. 2\_ vypočet\_komunikace\_LOKALITA RD NAD VAGÓNKOU a Přílohu DI1 č. 3\_ 92907188\_product\_datasheet.

**Obecně platné pravidlo:**

Pokud zadávací dokumentace, technické podmínky, projektová dokumentace s výkazem výměr či jiné doklady obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálu použitých ve stavbě a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů stavby.

**Dotaz zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele:**

V položkovém rozpočtu SO 01.1 a SO 02.2 je v položce č. 2 uvedena specifikace dodávky šachty DN 600.

2	8940001.VP	DOD plast šacht DN600 dno průtočné,těsnění,vlnov ec, dl. 2,0 m, poklop do teleskop adap B125	ks	15,00000
2	8940001.VP	DOD plast šacht DN600 dno průtočné,těsnění,vlnov ec, dl. 2,0 m, poklop do teleskop adap B125	ks	6,00000

V projektové dokumentaci ve výkresu D.1.K.3 je šachta DN 425. Žádáme zadavatele o revizi ZD. 2.

V soupise prací SO 101 jsou položky pro montáž dvou tvarovek pol. č. 141, 142, ale jen jedna dodávka pol. 143.

141	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	1,000
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350330">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350330</a>		
143	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	1,000
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330</a>		
142	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000

Žádáme zadavatele o revizi ZD.

#### VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

V soupise prací je chybně uvedena duplicitní položka montáže č. 143.

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje položkový rozpočet/výkaz výměr dříve uveřejněný. Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí Přílohu DI1 č. 1\_PROINK - Lokalita RD Nad Vagónkou [20062025].

#### Dotaz zájemce č. 3 včetně vyjádření zadavatele:

Žádáme zadavatele o objasnění. Dotaz č. 1: V soupisu prací, v objektu SO 101 Komunikace, je níže uvedená položka č. 59 týkající se obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 (ABS) z modifikovaného asfaltu. V řezu a TZ je tato obrusná vrstva z nemodifikovaného asfaltu. Žádáme zadavatele o objasnění, jak danou položku nacenit.

#### VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Položka bude oceněna dle soupisu prací ACO 11 (ABS).

Skladba dle TP 170 (únor 2024) , pan projektant nerozumí, kde je uveden v TZ a vzorových řezech nemodifikovaný asfalt.

#### PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: **15. 07. 2025 v 09:00 hodin**

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne **15. 07. 2025 v 09:01 hodin**.

Karviná 20. 06. 2025

.....  
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI1 č. 1\_ PROINK - Lokalita RD Nad Vagónkou [20062025]

Příloha DI1 č. 2\_ vypocet\_komunikace\_LOKALITA RD NAD VAGÓNKOU

Příloha DI1 č. 3\_ 92907188\_product\_datasheet