



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCz	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WCv	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
DUM	NÁBYTKOVÉ DVOJUMYVADLO S OTVORY PRO STOJÁNKOVÉ BATERIE
V	ZÁVĚSNÁ VÝLEVK, VČETNĚ PLASTOVÉ MŘÍŽKY
VP	PODLAHOVÁ VPUST NÍZKÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, BOČNÍ ODTOK
D, M	KUCHYŇSKÝ DŘEZ, MYČKA, SOUČÁST VYBAVENÍ
VZT, KJ	VZT. JEDNOTKA, KLIMA. JEDNOTKA, VIZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA
H	STÁVAJÍCÍ HYDRANT

POPIS:

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD VODY
- RUŠENÝ VNITŘNÍ ROZVOD VODY
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD POTRUBÍ CÍRKULACE
- NOVÝ VNITŘNÍ ROZVOD PŘEDMÍCHANÉ VODY

POZNÁMKA:

- VX<sub>A1</sub> STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VODY PAVILON A1
- CSV CENTRÁLNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- PT POŽÁRNÍ TMEL NA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ROZVOD VODY JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH NEBYLA POLOHA POTRUBÍ ZJIŠTĚNA, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA POTRUBÍ UPŘESNĚNA
- INSTALAČNÍ ŠACHTY - MÍSTA KDE SE NACHÁZÍ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU TVOŘIT - TVOŘÍ SAMOSTATNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY, TZN. V MÍSTĚ PROSTUPU STROPEM, NEMUSÍ BÝT UTĚSNĚNY PROSTUPY MANŽETOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, PROSTUPY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY V MÍSTĚCH VSTUPU DO INSTALAČNÍ ŠACHTY
- V01 - V07 VYBAVENÍ WC, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ D.1.4.c).01 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBKŮ

NÁZEV AKCE:  
ÚPRAVA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ  
OBJEKTU POLIKLINIKY V KARVINĚ

MÍSTO STAVBY: KARVINÁ  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO  
PARCELA Č.: 1793/78

OBJEDNATEL:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ,  
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:



ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18,  
OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

AUTOR PROJEKTU:  
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

VYPRACOVAL:  
ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ

KONTROLOVAL:  
BARBORA KYŠKOVÁ

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

PODPIS:

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 01

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
D.1.4. TPS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

STUPEŇ: DPS

JMÉNO VÝKRESU:

ŘEZ VNITŘNÍM ROZVODEM VODY

MĚŘÍTKO: 1:50

DATUM: 12/2023

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.b).06