



OBVOD SPOTŘEBIČ INSTAL.VÝKON	1-CXKH R3x6 NEZALOHOVANÁ SÍŤ RA1.11	1CXKH R-J 3x1.5	1CXKH R-J 3x2.5	1CXKH R-J 3x2.5	
		01 X	02 C	03 C	04 -
		0.2	0.5	0.5	-
		MÍSTNOST 117	MÍSTNOST 117	MÍSTNOST 117	REZERVA

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S  
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje  
Krytí : IP 40/20  
Instalovaný výkon : MDO 1.2kW  
Výpočtové zatížení : MDO 0.6kW  
Přívody vývody : zhora-zhora

NÁZEV AKCE: <b>ÚPRAVA VSTUPNÍHO PODLAŽÍ OBJEKTU POLIKLINIKY V KARVINĚ</b>	
MÍSTO STAVBY:	KARVINÁ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KARVINÁ - MĚSTO
PARCELA Č.:	1793/78
OBJEDNATEL: <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 23 KARVINÁ</b>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY: <b>Attris</b>	
ADRESA: ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00	
AUTOR PROJEKTU: <b>ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK</b>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>ING. MICHAEL KOTAS</b>	
VYPRACOVAL: <b>ING. MICHAEL KOTAS</b>	
KONTROLOVAL: <b>BARBORA KYŠKOVÁ</b>	
AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO:	
PODPIS:	
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO01</b>	
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU: <b>D.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ</b>	
STUPEŇ: <b>DPS</b>	
JMÉNO VÝKRESU: <b>DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RJ1</b>	
MĚŘÍTKO:	DATUM: <b>12/2023</b>
ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4.1.b) 04</b>	