

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

POLYCHROME - architektonická
platforma s.r.o.
Korunní 934 / 22
70900 Ostrava-Mariánské Hory

Automatický systém
Zna ka: 9773/V032777/2024/AUTOMAT
ID stavby: 026403

Ostrava, dne: 18.12.2024

V c: **VP Karviná - "Lodi ky"**
Stanovisko k existenci inženýrských sítí (neslouží jako stanovisko pro vydání povolení zám ru)

Realizací stavby "VP Karviná - "Lodi ky"", dle Vámi vyzna ené zájmové lokality (viz zákres ešeného území v p iložené situaci) nedojde ke kolizi se stávajícím za ízením v majetku, p ípadn v provozování SmVaK Ostrava a.s.

S navrhovanou výše uvedenou stavbou, která má být umis ována dle Vámi zadaného polygonu, souhlasíme.

Pokud je v rámci stavby rovn ž požadováno napojení na vodovod nebo na kanalizaci sd lujeme, že napojení na za ízení v majetku p ípadn v provozování SmVaK Ostrava a.s. není možné – ve Vámi vyzna eném zájmovém území a v jeho nejbližším okolí se za ízení v majetku p ípadn v provozování SmVaK Ostrava a.s. nenachází.

Pokud i p es výše uvedené, je uvažováno s napojením na vodovod nebo kanalizaci v majetku, p ípadn v provozování SmVaK Ostrava a.s., doporu ujeme podat novou žádost o vyjád ení prost ednictvím (www.smvak.cz), ve které vyzna te v tší plochu polygonu zájmového území, abychom Vám mohli sd lit, zda se v širší oblasti nachází za ízení SmVaK Ostrava a.s. vhodné pro napojení Vašeho stavebního zám ru. V takovém p ípad je nutné žádost doplnit o typ a po et objekt ur ených k napojení na vodovod, p edpokládanou pot ebu vody v hodnotách Q_h v l/s (p íp. v m³/h), Q_{max} v l/s; $Q_{pož}$ v l/s, v etn po tu navržených nadzemních podlaží. Pro sd lení možnosti napojení na kanalizaci je nutné doplnit do žádosti informace o p edprodáváném množství a kvalit vypoušt ných odpadních vod. Upozor ujeme, že deš ové vody ze všech navrhovaných objekt , je nutné p ednostn ešit mimo kanalizaci v majetku p ípadn v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

P íloha: situace Vámi vyzna eného zájmového území