


PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍ



LEGENDA

1.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM 100 mm
2.	ZÁSYP RÝHY VHODNÝM MATERIÁLEM
3.	ZÁSYP NESOUDRŽNÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO Edef 2 = 45 Mpa
4.	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE – BÍLÁ, ŠÍŘKA = (DN +100mm)
5.	PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ, ZRNA < 20mm
6.	SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 4mm ²
7.	POTRUBÍ
8.	ÚLOŽNÝ KLÍN
9.	PÍSKOVÉ LOŽE, ZRNA < 10mm, ÚHEL ULOŽENÍ 90° A 120°

PŘI HUTNĚNÍ DODRŽET POKYNY VYDANÉ VÝROBCEM POTRUBÍ
– HUTNIT PO STRANÁCH VE VRSTVÁCH 20CM

TABULKA ROZMĚRŮ

DN	B	C
DN (mm)	PODSYP (mm)	Š. RÝHY (mm)
80	100	800
100	100	800
150	100	800
200	150	1000
250	150	1000
300	150	1000
350	150	1200
400	150	1200
500	150	1200
600	150	1500






C - STAVEBNÍ ČÁST

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO 321

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT - HIP	ING. DVOŘÁK ANTONÍN		 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JUCHELKA PETR			
VYPRACOVAL	ING. VĚRA GRUNDĚLOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. MARTINA PAPESCHOVÁ			
KRAJ, MĚÚ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, KARVINÁ			
OBJEDNATEL, INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ - ODBOR MAJETKOVÝ			
NÁZEV AKCE: MODERNIZACE KOMUNIKACE UL. ŽIŽKOVA NÁZEV OBJEKTU: OCHRANA VODOVODŮ			DATUM	BŘEZEN 2016
			FORMÁT	2xA4
			MĚŘÍTKO	-
			STUPEŇ	DSP+PDPS
			ZAK. ČÍSLO	160022
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 05