



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5 / 5
702 00 Ostrava

GEFFERTO VÁ Šárka Ing.
Tel: 596 697 141
E-mail: sarka.geffertova@smvak.cz
Značka: 9773/V020281/2015/GE

Ostrava, dne: 28.12.2015

Věc: **Modernizace ul. Žižkova v Karviné, parc. č. 2428/10, k.ú. Karviná Město**
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

Popis stavby:

Výše uvedený záměr řeší modernizaci ul. Žižkova v Karviné. Žádost byla podána prostřednictvím internetu, kde žadatel označil zájmové území do mapových podkladů SmVaK Ostrava a.s. – viz příloha. Bližší technický popis nebyl předložen.

Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že z předložené žádosti není zřejmý konkrétní záměr investora, **je toto stanovisko pouze obecným konstatováním o existenci sítí SmVaK Ostrava a.s. v zájmové lokalitě a uvádíme v něm pouze obecné podmínky, které mohou být po předložení konkrétního záměru doplněny** – viz níže.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle žadatelem vyznačeného zájmového území (viz příloha), k.ú. Karviná Město, **dojde ke střetu s přivaděčem pitné vody DN 500 GGG (Ráj – ČS Petrovice) a s vodovody a kanalizací** v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zakres v mapové příloze. Mapový podklad v digitální podobě byl žadateli zaslán elektronicky.

Dále upozorňujeme na stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které nejsou v majetku ani provozování SmVaK Ostrava a.s., ale **je nutno je respektovat**. O jejich přesnou polohu nutno požádat jejich vlastníky.

Dotčení přivaděče OOV:

Realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení **přivaděče pitné vody DN 500 GGG (Ráj – ČS Petrovice)**, který je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Kolem přivaděče je nutno zachovat ochranné pásmo, které na základě § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí v obou směrech. Hloubka krytí přivaděče je cca 1,5 m.

Obecné podmínky pro ochranné pásmo přivaděče OOV:

- Nelze budovat stavební objekty trvalého nebo dočasného charakteru.
- V místě křížení je nutno dodržet minimální svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- **Je nutno předložit projekt jakékoliv stavby zasahující do ochranného pásma k odsouhlasení** (podélný profil v místě křížení).

- V případě, že dojde ke křížení inženýrských sítí včetně jejich přípojek s našim zařízením, budou tyto uloženy do chráničky z nekovového materiálu v celé šíři ochranného pásma s přesahem 1,5m na obě strany. Křížení požadujeme navrhnout kolmo k přivaděči.
- Před zahájením projekčních prací doporučujeme provést přesné vytýčení přivaděče v terénu, které Vám provedou na základě řádné objednávky a telefonické dohody pracovníci střediska Sviadnov (tel. 558441051). Platba za vytýčení se provádí v hotovosti na místě samém dle platného ceníku společnosti SmVaK Ostrava a.s. Při placení nutno předat údaje o firmě (název, IČ, DIČ).
- V případě oplocení požadujeme, aby v místě křížení s přivaděčem bylo navrženo jako rozebíratelné v celé šířce jeho ochranného pásma.

Obecné podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Zákres dotčených zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto před zahájením projekčních prací nutno požádat o vytýčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytýčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 411 416, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Karviná, tel. č.: 596 317 962).
- Na základě vytýčení požadujeme v PD **stavby pevných konstrukcí** (umístění HUP, pilíř el. rozvaděče, sloupky oplocení, šachty vodoměrné, kanalizační apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů **umístit mimo ochranné pásmo** vodovodního, resp. kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma požadujeme provést rozebíratelné a bez podezdívky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - **1,5 m**,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm - **2,5 m**.
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti **zvyšují o 1,0 m** od vnějšího líce.
- Na základě vytýčení požadujeme v místech souběhu nových inženýrských sítí (vč. jejich přípojek) se zařízením SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude **zachováno alespoň minimální krytí** vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- U přípojek k liniovým stavbám v místě souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a.s. požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost, viz výše uvedené ochranné pásmo. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou dodržet odstupovou vzdálenost 0,9 m. Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005.
- **Křížení požadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů.** Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 1,0 m od přípojkových uzavíracích ventilů a menší než 1,5 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů) a vodárenských a kanalizačních šachet.
- **V místě křížení budou přípojky uloženy do chráničky** (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. (viz výše).
- V případě řešení přípojek za pomoci protlaku bude přesná hloubka uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
- V případě, že uvažovanou zpevněnou plochou dojde ke změně podmínek uložení potrubí dotčeného zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s., požadujeme respektovat:
 - nutno doložit písemný souhlas vlastníka kanalizace DN 300 PVC, tj. Statutární město Karviná, s umístěním navržené zpevněné plochy do ochranného pásma této kanalizace.
 - **v místech kolize řešených úprav a vodovodu** SmVaK Ostrava a.s. v rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. **povrch rozebíratelný**, uložený do pískového lože, bez betonové podkladní desky.
 - **celková konstrukční vrstva** nových zpevněných ploch v místech kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásma) **nepřesáhne 40 cm** (v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm).

- **obrubníky zpevněných ploch požadujeme** (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) **osadit min. 0,5 m** od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- v případě nedodržení předchozích bodů tohoto stanoviska nebo po posouzení navrženého technického řešení zpevněné plochy může být požadováno provedení přeložky vodovodu případně výměny potrubí vodovodu v původní trase z materiálu tvárná litina na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby. Smlouvu nutno uzavřít před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby, resp. před vydáním stavebního povolení. PD přeložky požadujeme předložit, včetně harmonogramu postupu prací v návaznosti na zásobování vodou.
- zpevněné plochy a komunikace musí být konstrukčně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd čistících vozidel SmVaK Ostrava a.s., což jsou třínápravová nákladní vozidla s celkovou hmotností až 26 tun.
- uzavření **Dohody o činnosti v ochranném pásmu vodního díla**, a to před vydáním závazného stanoviska pro povolení stavby.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení vodovodů a kanalizací, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizaci včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- PD bude obsahovat řez zpevněnou plochou v místech kolize se zařízením SmVaK Ostrava a.s. včetně návrhu skladby konstrukčních vrstev.
- **Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- **Upozorňujeme, že po předložení konkrétního záměru nevylučujeme možnost vzniku požadavku na provedení přeložky, příp. doplnění výše uvedených obecných podmínek.**
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby **nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.**

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.