



MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ
Odbor stavební a životního prostředí

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ		Vyřizuje:
Magistrát města Karviné 1		<i>Sp. zn.</i>
Odbor majetkový		<i>Sp. zn.</i>
Dostlo: - 3 -06- 2016		<i>Sp. zn.</i>
Č.j.: <i>MMK/093689/2016</i>		<i>Sp. zn./lh.</i>
Listy: <i>2</i> / Přílohy: _____		<i>V10</i>

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 23.05.2016

ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/092689/2016

SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/086750/2016 OSŽP/Ba

VYŘIZUJE: Ing. Ivana Balonová

TEL.: +420 596 387 260

E-MAIL: epodatelna@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH: 2/0

DATUM: 03.06.2016

DOPRAVOPROJEKT

Ostrava spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

adresa pro doručení:

Magistrát města Karviné

Odbor majetkový

Fryštátská 72/1

733 24 Karviná-Fryštát

SDĚLENÍ

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 23.05.2016 žádost společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., IČO 427 67 377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava (dále jen „žadatel“), o sdělení zda záměr uváděný pod názvem „**MODERNIZACE KOMUNIKACE UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ**“ na pozemcích parc.č. 1793/5, 1793/43, 1793/46, 1793/48, 1793/68, 1799/1, 1799/53, 2417/62, 2715/320, 3988/1, 3988/6, 3988/7, 3988/8, 3988/9, 3988/20, 1793/86, 1793/79, 1793/87 v katastrálním území Karviná-město, v obci Karviná, části města Hranice, vyžaduje ohlášení či stavební povolení. Stavebníkem je statutární město Karviná, IČO 002 97 534, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná. K žádosti byla připojena projektová dokumentace zpracovaná v březnu 2016.

Záměr je v projektové dokumentaci členěn na tyto stavební objekty a vyplývá z ní následující popis navrhovaných stavebních prací:

SO 101 ULICE ŽIŽKOVA

Stavební úpravy místní komunikace ul. Žižkova prováděné za účelem její modernizace (zvýšení únosnosti a životnosti), a to v délce 1 325 m, v úseku od okružní křižovatky na silnici III/4688 až po křižovatku s ul. Mickiewiczova, při kterých nedojde ke změně šířkového uspořádání ani ke změně nivelety komunikace. Jedná se o souvislou živičnou úpravu vozovky v rozsahu: frézování, výměna podloží, provedení asfaltového povrchu ACO 11 50/70 tl. 40 mm, položení dvouřádku z žulových kostek 100/100/100 mm a obrubníků, provedení konstrukce vozovky na zastávkových pruzích s povrchem z vyztužené cementobetonové desky tl. 200 mm.

SO 102 ULICE BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH

Stavební úpravy místní komunikace ul. Žižkova v délce 276 m a místní komunikace ul. Bratřanců Veverkových v délce 243 m (osa 1) a v délce 145 m (osa 2) prováděné za účelem jejich modernizace (zvýšení únosnosti a životnosti), při kterých nedojde ke změně šířkového uspořádání ani ke změně nivelety komunikací. Jedná se o souvislou živičnou opravu krytu vozovky v rozsahu: frézování 50 mm, provedení lokálních vysrávek, provedení asfaltové vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm a spojovacího postřiku, provedení obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm, provedení dvojřádku z žulových kostek 100/100/100 mm a výměna poškozených obrubníků.

SO 120 CHODNÍKY A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Stavební úpravy chodníků podél místní komunikace ul. Žižkova, při kterých nedojde ke změně šířkového uspořádání ani ke změně nivelety. Bude provedena výměna konstrukce chodníků tl. 240 mm s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, včetně osazení obrubníků a zároveň budou doplněny prvky zajišťující bezbariérové užívání (signální a varovné pásy).

SO 321 OCHRANA VODOVODŮ

Výměna stávajícího potrubí vodovodu DN 150 (šedá litina) za potrubí DN 150 (tvárná litina) a výměna stávajícího potrubí vodovodní přípojky DN 80 PVC za potrubí d90Pe v chrániče d160PE ve stávající trase, kdy nedojde ke změně ochranného pásma.

SO 521 ÚPRAVA NTL PLYNOVODŮ

Výměna stávajícího potrubí NTL plynovodů DN 200 oc a DN 300 oc za potrubí PE ve stejné trase, kdy nedojde ke změně jejich ochranného a bezpečnostního pásma.

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) s použitím § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ke stavebním objektům „SO 101 ULICE ŽIŽKOVA“, „SO 102 ULICE BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH“ a „SO 120 CHODNÍKY A TERÉNNÍ ÚPRAVY“ sděluje následující:

Z výše uvedených popisů vyplývá, že se jedná o stavební úpravy stávajících komunikací tj. souvislou údržbu spočívající v obnově vozovkového souvrství dle přílohy č. 5 „Údržba a opravy komunikací“ vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a to práce prováděné na komunikacích v rámci jejich údržby, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas v souladu s ustanovením § 79 odst. 6 stavebního zákona a **nevyžadují stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu** v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 citované vyhlášky, neboť:

- jejich provedení nemůže ovlivnit stabilitu stavby (zásahem do nosných konstrukcí), její vzhled nebo životní prostředí
- se nenachází na území památkové zóny
- nedochází k jakémukoliv rozšíření komunikací, změně jejich trasy nebo nivelety
- nemohou být dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetně práv, které plynou ze styku komunikace s jinými dopravními cestami, inženýrskými sítěmi, jinými vedeními, vodami a vodohospodářskými díly a chráněným územím.

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, sděluje, že výměna potrubí vodovodu DN 150 (SO 321 OCHRANA VODOVODŮ), **nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení vodoprávnímu úřadu** v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 vodního zákona vzhledem k tomu, že se nemění jeho trasa a nedojde k překročení hranice stávajícího ochranného pásma.

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona sděluje, že výměna stávajícího potrubí:

- NTL plynovodů (SO 521 ÚPRAVA NTL PLYNOVODŮ) nevyžaduje vydání rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona, neboť se jedná o výměnu vedení technické infrastruktury ve stejné trase a nedojde k překročení hranice stávajícího ochranného pásma a **nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení** dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu č. 6 stavebního zákona
- vodovodní přípojky DN 80 PVC („SO 321 OCHRANA VODOVODŮ“) **nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení** dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu č. 10 stavebního zákona., neboť se jedná o výměnu potrubí ve stejné trase a nedojde k překročení hranice stávajícího ochranného pásma.

„otisk razítka“

Ing. Ivana Balonová
oprávněná úřední osoba
služební číslo 251

Obdrží:

(doručenky)

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
adresa pro doručení: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

