


PŘÍČNÝ ŘEZ - PE POTRUBÍ



LEGENDA

1.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM 100 mm
2.	ZÁSYB RÝHY VHODNÝM MATERIÁLEM
3.	ZÁSYB NESOUDRŽNÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO Edef 2 = 45 Mpa
4.	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE – ŽLUTÁ, ŠÍŘKA = (DN +100mm)
5.	PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ, ZRNA < 20mm
6.	SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 4mm ²
7.	POTRUBÍ
8.	ÚLOŽNÝ KLÍN
9.	PÍSKOVÉ LOŽE, ZRNA < 10mm, ÚHEL ULOŽENÍ 90° A 120°

PŘI HUTNĚNÍ DODRŽET POKYNY VYDANÉ VÝROBCEM POTRUBÍ
– HUTNIT PO STRANÁCH VE VRSTVÁCH 20CM






C - STAVEBNÍ ČÁST

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO 521

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP	ING. DVOŘÁK ANTONÍN		 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JUCHELKA PETR			
VYPRACOVAL	ING. VĚRA GRUNDĚLOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. MARTINA PAPESCHOVÁ			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, KARVINÁ			
OBJEDNATEL, INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ - ODBOR MAJETKOVÝ			
NÁZEV AKCE: <div>MODERNIZACE KOMUNIKACE UL. ŽIŽKOVA</div>			DATUM	BŘEZEN 2016
NÁZEV OBJEKTU: <div>ÚPRAVA NTL PLYNOVODŮ</div>			FORMÁT	2x A4
			MĚŘÍTKO	-
			STUPEŇ	DSP+PDPS
			ZAK. ČÍSLO	160022
NÁZEV VÝKRESU: <div>VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ</div>			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU <div>04</div>