



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ASA expert, a.s.
Lešetínská 626 / 24
71900 Ostrava

Značka: 9773/V032434/2017/VY

Ostrava, dne: 8.1.2018

Věc: **Demolice domů č.p. 1307-1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č.p. 1310-1317 na ul. Fučíkova v Karviné – Novém Městě, parc.č. 3194/3, 3194/4, 3194/5, 3194/6, 3194/7, 3194/8, 3194/9, 3194/10, 3194/11, 3194/12, 3194/13, k.ú. Karviná-město, (investor Statutární město Karviná)**
Stanovisko k odstranění stavby

Popis stavby:

Jedná se o demolici domů č.p. 1307, 1308, 1309 na ul. Gustawa Morcinka a domů č.p. 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317 na ul. Fučíkova na pozemcích parc.č. 3194/3, 3194/4, 3194/5, 3194/6, 3194/7, 3194/8, 3194/9, 3194/10, 3194/11, 3194/12, 3194/13 v k.ú. Karviná-město, včetně odpojení přípojek inženýrských sítí.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené demolice stavby na pozemku parc.č. 3194/3, 3194/4, 3194/5, 3194/6, 3194/7, 3194/8, 3194/9, 3194/10, 3194/11, 3194/12, 3194/13, k.ú. Karviná-město **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **vodovodem DN 80 GG, DN 80 PVC, DN 50 PE a jednotnou kanalizací DN 300 B, DN 200 KAM** - viz orientační zakres v mapové příloze. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Zákes dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z příloženého zákesu vyplývá, že realizací demolice dojde k dotčení zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Havířov, tel.č.: 596 411 416, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Karviná, tel.č.: 596 317 962).

Upozorňujeme na stávající vedení vodovodních a kanalizačních přípojek, které nejsou v majetku ani provozování SmVaK Ostrava a.s. – nutno respektovat. Ohledně přesné trasy přípojek doporučujeme kontaktovat majitele napojených nemovitostí.

Investor je povinen zajistit odpojení **všech přípojek vody a kanalizace před samotnou demolicí** dle níže uvedených podmínek

Podmínky pro provádění prací:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky zeminy. **Ochranná pásma** jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů **do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok **o průměru nad 200 mm,** jejichž dno je uloženo **v hloubce větší než 2,5 m** pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti **zvyšují o 1,0 m** od vnějšího líce.
- Stávající zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. budou během prací zajištěny proti případnému poškození.
- Po dobu demolice stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy.

- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- S provozním střediskem vodovodních sítí - viz výše, investor dojedná odpojení veškerých případných vodovodních přípojek k uvedenému objektu.
- V rámci zrušení odběrného místa požadujeme vodovodní přípojku zaslepit v místě napojení na vodovodní řad.
- V případě odpojení vodovodní přípojky montáž, demontáž a dodávku materiálu provede na základě objednávky SmVaK Ostrava a.s. Výkopové práce zajistí investor. Upozorňujeme, že náklady spojené se zrušením vodovodní přípojky budou hrazeny v plném rozsahu investorem.
- V případě, že si investor není zcela jist místem napojení kanalizační přípojky, je možné si objednat vytýčení trasy přípojky kanalizace a lokalizaci místa napojení na příslušném středisku kanalizačních sítí (viz výše).
- Odpojení kanalizační přípojky bude provedeno zaslepením v kanalizační šachtě na stoce nebo zaslepením maximálně 1,0 m od místa napojení na stoku nebo bezvýkopovou technologií přímo v potrubí na stoce
- **Upozorňujeme, že náklady spojené se zrušením kanalizační přípojky budou hrazeny investorem.**
- Po provedení prací (odpojení kanalizační přípojky) bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.