


ROZPOJENÍ Č.1






POZNÁMKA

1) VZDÁLENOST BALONOVACÍCH MÍST PLATÍ PŘI POUŽITÍ UZAVÍRACÍCH BALONŮ FY. FASTRA

MEDIUM ZEMNÍ PLYN, NTL - max. 5,0 kPa

Souřadný systém S-JTSK Výškový systém B.p.v.

Změna								
	Popis změny				Datum	Vypracoval	Schválil	HIP
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASU A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.								
Vypracoval:		Ing. Vavřica	Č. zakázky:	48 026	Měřítko: 1:40		<div>PROJEKT 2010</div> <div>Ruská 43, 70300 Ostrava</div> <div>Tel.: 596 693 720</div> <div>E-mail: projekt2010@projekt2010.cz</div> <div>www.projekt2010.cz</div> <div>    </div> <div> ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 <small>REGISTERED QUALITY SYSTEM REGISTERED EMS REGISTERED OHS</small> </div>	
Schválil:		Ing. Rehtoris	Stupeň:	DBP				
HIP:		Ing. Vavřica	F A4:	1				
Datum:		03/2018	Kótováno v:	mm				
Stavebník:		Statutární město Karviná, Fryštatská 72, 733 24 Karviná						
Stavba :		Demolice domů č.p. 1307-1309 na ul. Gustava Morcinka a domů č.p. 1310-1317 na ul. Fučíkova, v Karviné - Novém Městě						
Část :		Odpojení plynovodů a plynovodních přípojek						
Název:		Seznam příloh: PRO-10368						
ROZPOJENÍ Č.1		Č. výkresu:						Rev.
		PRO-10338-03						